

Stephan Wullschleger
Gräubernstrasse 12
4410 Liestal
T: 061 552 20 00
T: 061 552 20 22 (direkt)
stefan.wullschleger@bl.ch
www.bl.ch/Lebensmittelsicherheit

VISUM	
EINGANG 09. Dez. 2025	
WEITERE BEARBEITUNG	



ALV BL, Gräubernstrasse 12, 4410 Liestal

Gemeinde Büren
Wasserversorgung
Seewenstrasse 18
4413 Büren SO

Liestal, 08. Dezember 2025 / SW

Prüfbericht

Auftrags-Nr: A-25-0891
Probenahme am: 04.12.2025
Probeneingang am: 04.12.2025
Auftragstyp: Selbstkontrollproben
Untersuchungszeitraum: vom 04.12.2025 bis 08.12.2025
Probenahme durch: Gemeinde Büren
Untersuchungsziel: Mikrobiologische Parameter

Probennr.	Entnahmestelle	Bezeichnung	Vorgaben TBDV*
P-25-007953	350.11.R	Rohmischwasser, Zulauf Reservoir	Keine Vorgabe
P-25-007954	350.10.N	Netzwasser Reservoir	Entspricht
P-25-007955	350.16.N	Netzwasser, Zulauf Mettenberg	Entspricht
P-25-007956	350.17.N	Netzwasser Werkhof, Im Winkel	Entspricht
P-25-007957	350.13.N	Netzwasser Lupsingerstr. 15	Entspricht

*Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen, aktuellste Fassung

Ausgangslage

Es wurden Selbstkontrolluntersuchungen für die Wasserversorgung analysiert.

Resultat

Die Ergebnisse sind auf den Folgeseiten zu finden.

Methode

Ergänzende Angaben zu den eingesetzten Probenahmeverfahren, Prüfmethoden und deren Messunsicherheiten sind auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen zu den Entscheidungsregeln und Messunsicherheiten finden Sie auch unter www.bl.ch/messunsicherheit.

Freundliche Grüsse


Stephan Wullschleger
Trink- und Badewasserinspektor

Anhang
- Rechnung

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die uns zugestellte Probe.
Ohne schriftliche Genehmigung des Amtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen Basel-Landschaft darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Ergebnisse

Probennummer: P-25-007953
Bezeichnung: 350.11.R, Rohmischwasser, Zulauf Reservoir
Warencode: 18971-27, 8122, Rohwasser, Grundwasser
Probenahme: 04.12.2025
Probeneingang: 04.12.2025
Vorgaben TBDV: Keine Vorgabe

Methode	Parameter	Einheit	Wert	Vorgaben TBDV
Angaben Kunde				
extern	Wassertemperatur	°C	9.2	-
extern	Trübung	FNU	0.29	-
extern	Schüttung	l/min	151	-
extern	Fassung genutzt		ja	-
Mikrobiologie				
SOP-0063	Aerobe, mesophile Keime	KBE/ml	85	-
SOP-0059	Escherichia coli	KBE/100 ml	nn	-
SOP-0058	Enterokokken spp.	KBE/100 ml	nn	-

nn = nicht nachweisbar

Ergebnisse

Probennummer: P-25-007954
Bezeichnung: 350.10.N, Netzwasser Reservoir
Warencode: 19602-74, 2812, Trinkwasser behandelt im Verteilnetz
Probenahme: 04.12.2025
Probeneingang: 04.12.2025
Vorgaben TBDV: Entspricht

Methode	Parameter	Einheit	Wert	Vorgaben TBDV
Angaben Kunde				
extern	Wassertemperatur	°C	9.5	-
extern	Trübung	FNU	nicht anwendbar	-
extern	Schüttung	l/min	nicht anwendbar	-
extern	Fassung genutzt		Netz	-
Mikrobiologie				
SOP-0063	Aerobe, mesophile Keime	KBE/ml	190	max 300
SOP-0059	Escherichia coli	KBE/100 ml	nn	nn
SOP-0058	Enterokokken spp.	KBE/100 ml	nn	nn

nn = nicht nachweisbar

Ergebnisse

Probennummer: P-25-007955
Bezeichnung: 350.16.N, Netzwasser, Zulauf Mettenberg
Warencode: 19602-74, 2812, Trinkwasser behandelt im Verteilnetz
Probenahme: 04.12.2025
Probeneingang: 04.12.2025
Vorgaben TBDV: Entspricht

Methode	Parameter	Einheit	Wert	Vorgaben TBDV
Angaben Kunde				
extern	Wassertemperatur	°C	9.6	-
extern	Trübung	FNU	nicht anwendbar	-
extern	Schüttung	l/min	nicht anwendbar	-
extern	Fassung genutzt		Netz	-
Mikrobiologie				
SOP-0063	Aerobe, mesophile Keime	KBE/ml	130	max 300
SOP-0059	Escherichia coli	KBE/100 ml	nn	nn
SOP-0058	Enterokokken spp.	KBE/100 ml	nn	nn

nn = nicht nachweisbar

Ergebnisse

Probennummer: P-25-007956
Bezeichnung: 350.17.N, Netzwasser Werkhof, Im Winkel
Warencode: 19602-74, 2812, Trinkwasser behandelt im Verteilnetz
Probenahme: 04.12.2025
Probeneingang: 04.12.2025
Vorgaben TBDV: Entspricht

Methode	Parameter	Einheit	Wert	Vorgaben TBDV
Angaben Kunde				
extern	Wassertemperatur	°C	8.6	-
extern	Trübung	FNU	nicht anwendbar	-
extern	Schüttung	l/min	nicht anwendbar	-
extern	Fassung genutzt		Netz	-
Mikrobiologie				
SOP-0063	Aerobe, mesophile Keime	KBE/ml	63	max 300
SOP-0059	Escherichia coli	KBE/100 ml	nn	nn
SOP-0058	Enterokokken spp.	KBE/100 ml	nn	nn

nn = nicht nachweisbar

Ergebnisse

Probennummer: P-25-007957
Bezeichnung: 350.13.N, Netzwasser Lupsingerstr. 15
Warencode: 19602-74, 2812, Trinkwasser behandelt im Verteilnetz
Probenahme: 04.12.2025
Probeneingang: 04.12.2025
Vorgaben TBDV: Entspricht

Methode	Parameter	Einheit	Wert	Vorgaben TBDV
Angaben Kunde				
extern	Wassertemperatur	°C	9.6	-
extern	Trübung	FNU	nicht anwendbar	-
extern	Schüttung	l/min	nicht anwendbar	-
extern	Fassung genutzt		Netz	-
Mikrobiologie				
SOP-0063	Aerobe, mesophile Keime	KBE/ml	38	max 300
SOP-0059	Escherichia coli	KBE/100 ml	nn	nn
SOP-0058	Enterokokken spp.	KBE/100 ml	nn	nn

nn = nicht nachweisbar

ALV BL, Gräubernstrasse 12, 4410 Liestal

Gemeinde Büren
Wasserversorgung
Seewenstrasse 18
4413 Büren SO

VISUM	
EINGANG 26. Aug. 2025	
WEITERE BEARBEITUNG	



Liestal, 25. August 2025 / SW

Prüfbericht

Auftrags-Nr: A-25-0828
Probenahme am: 22.08.2025
Probeneingang am: 22.08.2025
Auftragstyp: Selbstkontrollproben
Untersuchungszeitraum: vom 22.08.2025 bis 25.08.2025
Probenahme durch: Gemeinde Büren
Untersuchungsziel: Mikrobiologische Parameter

Probennr.	Entnahmestelle	Bezeichnung	Vorgaben TBDV*
P-25-003980	350.11.R	Rohmischwasser, Zulauf Reservoir	Keine Vorgabe

*Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen, aktuellste Fassung

Ausgangslage

Es wurden Selbstkontrolluntersuchungen für die Wasserversorgung analysiert.


Resultat

Die Ergebnisse sind auf den Folgeseiten zu finden.

Methode

Ergänzende Angaben zu den eingesetzten Probenahmeverfahren, Prüfmethoden und deren Messunsicherheiten sind auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen zu den Entscheidungsregeln und Messunsicherheiten finden Sie auch unter www.bl.ch/messunsicherheit.

Freundliche Grüsse


Stephan Wullschleger
Trink- und Badewasserinspektor

Anhang

- Rechnung

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die uns zugestellte Probe.
Ohne schriftliche Genehmigung des Amtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen Basel-Landschaft darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Ergebnisse

Probennummer: P-25-003980
Bezeichnung: 350.11.R, Rohmischwasser, Zulauf Reservoir
Warencode: 18971-27, 8122, Rohwasser, Grundwasser
Probenahme: 22.08.2025
Probeneingang: 22.08.2025
Vorgaben TBDV: Keine Vorgabe

Methode	Parameter	Einheit	Wert	Vorgaben TBDV
Angaben Kunde				
extern	Wassertemperatur	°C	10.4	-
extern	Trübung	FNU	0.59	-
extern	Schüttung	l/min	132	-
extern	Fassung genutzt		nein	-
Mikrobiologie				
SOP-0063	Aerobe, mesophile Keime	KBE/ml	6'700	-
SOP-0059	Escherichia coli	KBE/100 ml	240	-
SOP-0058	Enterokokken spp.	KBE/100 ml	710	-

Stephan Wullschleger
Gräubernstrasse 12
4410 Liestal
T: 061 552 20 00
T: 061 552 20 22 (direkt)
stefan.wullschleger@bl.ch
www.bl.ch/Lebensmittelsicherheit

VISUM	
EINGANG 05. Feb. 2025	
WEITERE BEARBEITUNG	



ALV BL, Gräubernstrasse 12, 4410 Liestal

Gemeinde Büren
Wasserversorgung
Seewenstrasse 18
4413 Büren SO

Liestal, 03. Februar 2025 / SW

Prüfbericht

Auftrags-Nr: A-25-0760
Probenahme am: 29.01.2025
Probeneingang am: 29.01.2025
Auftragstyp: Selbstkontrollproben
Untersuchungszeitraum: vom 29.01.2025 bis 03.02.2025
Probenahme durch: Gemeinde Büren
Witterung vor Ort: Regen in den letzten 24h
Untersuchungsziel: Mikrobiologische Parameter

Probennr.	Entnahmestelle	Bezeichnung	Vorgaben TBDV*
P-25-003815	350.11.R	Rohmischwasser, Zulauf Reservoir	Keine Vorgabe

*Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen, aktuellste Fassung

Ausgangslage

Es wurden Selbstkontrolluntersuchungen für die Wasserversorgung analysiert.


Resultat

Die Ergebnisse sind auf den Folgeseiten zu finden.

Methode

Ergänzende Angaben zu den eingesetzten Probenahmeverfahren, Prüfmethode und deren Messunsicherheiten sind auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen zu den Entscheidungsregeln und Messunsicherheiten finden Sie auch unter www.bl.ch/messunsicherheit.

Freundliche Grüsse


Stephan Wullschleger
Trink- und Badewasserinspektor

Anhang

- Rechnung

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die uns zugestellte Probe.
Ohne schriftliche Genehmigung des Amtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen Basel-Landschaft darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Ergebnisse

Probennummer: P-25-003815
Bezeichnung: 350.11.R, Rohmischwasser, Zulauf Reservoir
Warencode: 18971-27, 8122, Rohwasser, Grundwasser
Probenahme: 29.01.2025
Probeneingang: 29.01.2025
Vorgaben TBDV: Keine Vorgabe

Methode	Parameter	Einheit	Wert	Vorgaben TBDV
Angaben Kunde				
extern	Wassertemperatur	°C	8.6	-
extern	Trübung	FNU	0.63	-
extern	Schüttung	l/min	145	-
extern	Fassung genutzt		nein	-
Mikrobiologie				
SOP-0063	Aerobe, mesophile Keime	KBE/ml	1'600	-
SOP-0059	Escherichia coli	KBE/100 ml	nn	-
SOP-0058	Enterokokken spp.	KBE/100 ml	2	-

nn = nicht nachweisbar

Resultattabelle

Betrieb	10937 / Gemeindewasserversorgung Büren		
Probennehmer	Herr Simon Stüdeli Trink- und Badewasserinspektor		
Probenahmedatum	20.05.2026		
Kontroll-Nr.	202601260	Auftragstyp	Betriebskontrolle
Bodenzustand	nass	Wetter Vortage	regnerisch
Letzter Niederschlag	14.05.2026	Wetter Probenahme	bewölkt, trocken

P-Ref-Nr.: N184 / Reservoir Guggelhof ab Hahn Abgangsleitung

Chemie

Parameter	Menge	MU±	Einheit	Wert	Klassierung	Methode
Gesamthärte °fH	27		°fH			CH 042 I
Calcium	2.6		mmol/L			CH 042 I
Calcium	105		mg/L			CH 042 I
Magnesium	0.061		mmol/L			CH 042 I
Magnesium	1.49		mg/L			CH 042 I
Natrium	3.6		mg/L	200	Höchstwert	CH 042 I
Kalium	0.59		mg/L			CH 042 I
Chlorid	6.9		mg/L	250	Erfahrungswert	CH 038 I
Nitrat	15.5		mg/L	40	Höchstwert	CH 038 I
Sulfat	10.2		mg/L	250	Erfahrungswert	CH 038 I
Fluorid	<0.030		mg/L	1.5	Höchstwert	CH 038 I
Nitrit	<0.030		mg/L	0.1	Höchstwert	CH 038 I
Ammonium	<0.010		mg/L	0.5	Höchstwert	CH 050 A
TOC	0.8		mg/L	≤ 2	Richtwert	CH 23b A
Trübung	0.33		NTU	≤ 1	Richtwert	CH 090 A
Leitfähigkeit (25°C)	544		µS/cm			CH 094 A

Messung vor Ort

Analysendatum: 20.05.2026

Parameter	Menge	MU±	Einheit	Wert	Klassierung	Methode
Temperatur vor Ort	11.1		°C			W 003

Mikrobiologie

Analysendatum: 20.05.2026

Parameter	Menge	MU±	Einheit	Wert	Klassierung	Methode
Aerobe, mesophile Keime, 30 °C	28		CFU/mL	300	Höchstwert	M 029
Escherichia coli	nn		CFU/100 mL	nn	Höchstwert	M 028
Enterokokken	nn		CFU/100 mL	nn	Höchstwert	M 027

Legende

Die Ergebnisse beziehen sich auf die jeweils untersuchte Probe

> grösser als	CFU	Kolonie-Bildende-Einheiten KBE	nn	nicht nachweisbar
< kleiner als	*	nicht im Geltungsbereich der Akkreditierung	MU	Messunsicherheit

Resultattabelle

Betrieb	10937 / Gemeindewasserversorgung Büren	Auftragstyp	Betriebskontrolle
Probennehmer	Herr Simon Stüdeli Trink- und Badewasserinspektor	Wetter Vortage	regnerisch
Probenahmedatum	20.05.2026	Wetter Probenahme	bewölkt, trocken
Kontroll-Nr.	202601260		
Bodenzustand	nass		
Letzter Niederschlag	14.05.2026		

P-Ref-Nr.: N185 / Reservoir Guggelhof Tuffquellen ab Hahn Rohwasser

Chemie

Parameter	Menge	MU±	Einheit	Wert	Klassierung	Methode
Gesamthärte °fH	28		°fH			CH 042 I
Calcium	2.7		mmol/L			CH 042 I
Calcium	109		mg/L			CH 042 I
Magnesium	0.035		mmol/L			CH 042 I
Magnesium	0.84		mg/L			CH 042 I
Natrium	1.9		mg/L	200	Höchstwert	CH 042 I
Kalium	0.88		mg/L			CH 042 I
Chlorid	3.3		mg/L	250	Erfahrungswert	CH 038 I
Nitrat	16.8		mg/L	40	Höchstwert	CH 038 I
Sulfat	8.2		mg/L	250	Erfahrungswert	CH 038 I
Fluorid	<0.030		mg/L	1.5	Höchstwert	CH 038 I
Nitrit	<0.030		mg/L	0.1	Höchstwert	CH 038 I
Ammonium	<0.010		mg/L	0.5	Höchstwert	CH 050 A
TOC	0.8		mg/L	≤ 2	Richtwert	CH 23b A
Trübung	0.30		NTU	≤ 1	Richtwert	CH 090 A
Leitfähigkeit (25°C)	548		µS/cm			CH 094 A
Bor	2.10		µg/L	1000	Höchstwert	CH 29c M
Aluminium	13.77		µg/L	200	Höchstwert	CH 29c M
Vanadium	0.424		µg/L			CH 29c M
Chrom	0.221		µg/L	50	Höchstwert	CH 29c M
Mangan	0.112		µg/L	50	Höchstwert	CH 29c M
Eisen	4.46		µg/L	200	Höchstwert	CH 29c M
Cobalt	0.024		µg/L			CH 29c M
Nickel	0.295		µg/L	20	Höchstwert	CH 29c M
Kupfer	0.309		µg/L	1000	Höchstwert	CH 29c M
Zink	0.771		µg/L	5000	Höchstwert	CH 29c M
Arsen	0.581		µg/L	10	Höchstwert	CH 29c M
Selen	0.065		µg/L	10	Höchstwert	CH 29c M
Rubidium	0.210		µg/L			CH 29c M
Molybdän	0.013		µg/L			CH 29c M
Cadmium	<0.005		µg/L	3	Höchstwert	CH 29c M
Antimon	0.017		µg/L	5	Höchstwert	CH 29c M
Barium	6.51		µg/L			CH 29c M
Blei	<0.05		µg/L	10	Höchstwert	CH 29c M

Messung vor Ort

Analysendatum: 20.05.2026

Parameter	Menge	MU±	Einheit	Wert	Klassierung	Methode
Temperatur vor Ort	9.5		°C			W 003

Mikrobiologie

Analysendatum: 20.05.2026

Parameter	Menge	MU±	Einheit	Wert	Klassierung	Methode
Aerobe, mesophile Keime, 30 °C	110		CFU/mL	100	Höchstwert	M 029
Escherichia coli	nachweisbar (<4 CFU/100 mL)		CFU/100 mL	nn	Höchstwert	M 028
Enterokokken	nachweisbar		CFU/100 mL	nn	Höchstwert	M 027

Legende

Die Ergebnisse beziehen sich auf die jeweils untersuchte Probe

> grösser als	CFU	Kolonie-Bildende-Einheiten KBE	nn	nicht nachweisbar
< kleiner als	*	nicht im Geltungsbereich der Akkreditierung	MU	Messunsicherheit

(<4 CFU/100
mL)

Legende

Die Ergebnisse beziehen sich auf die jeweils untersuchte Probe

>	grösser als	CFU	Kolonie-Bildende-Einheiten KBE	nn	nicht nachweisbar
<	kleiner als	*	nicht im Geltungsbereich der Akkreditierung	MU	Messunsicherheit

Resultattabelle

Betrieb	10937 / Gemeindewasserversorgung Büren		
Probennehmer	Herr Simon Stüdeli Trink- und Badewasserinspektor		
Probenahmedatum	20.05.2026		
Kontroll-Nr.	202601260	Auftragstyp	Betriebskontrolle
Bodenzustand	nass	Wetter Vortage	regnerisch
Letzter Niederschlag	14.05.2026	Wetter Probenahme	bewölkt, trocken

P-Ref-Nr.: N186 / Reservoir Guggelhof ab Hahn Zuleitung Hochwald

Messung vor Ort

Analysendatum: 20.05.2026

Parameter	Menge	MU±	Einheit	Wert	Klassierung	Methode
Temperatur vor Ort	10.6		°C			W 003

Mikrobiologie

Analysendatum: 20.05.2026

Parameter	Menge	MU±	Einheit	Wert	Klassierung	Methode
Aerobe, mesophile Keime, 30 °C	35		CFU/mL	300	Höchstwert	M 029
Escherichia coli	nn		CFU/100 mL	nn	Höchstwert	M 028
Enterokokken	nn		CFU/100 mL	nn	Höchstwert	M 027

Legende

Die Ergebnisse beziehen sich auf die jeweils untersuchte Probe

> grösser als	CFU	Kolonie-Bildende-Einheiten KBE	nn	nicht nachweisbar
< kleiner als	*	nicht im Geltungsbereich der Akkreditierung	MU	Messunsicherheit

Aussagen zu den angewandten Entscheidungsregeln und zur Messunsicherheit sind auf lmk.so.ch publiziert.

Resultattabelle **Betrieb:** 10937 / Gemeindewasserversorgung Büren **Kontroll-Nr.** 202601260

Seite 4 von 6

Resultattabelle

Betrieb	10937 / Gemeindewasserversorgung Büren	Auftragstyp	Betriebskontrolle
Probennehmer	Herr Simon Stüdeli Trink- und Badewasserinspektor	Wetter Vortage	regnerisch
Probenahmedatum	20.05.2026	Wetter Probenahme	bewölkt, trocken
Kontroll-Nr.	202601260		
Bodenzustand	nass		
Letzter Niederschlag	14.05.2026		

P-Ref-Nr.: N187 / Reservoir Guggelhof Tuffquellen ab Hahn nach UV-Anlage

Messung vor Ort

Analysendatum: 20.05.2026

Parameter	Menge	MU±	Einheit	Wert	Klassierung	Methode
Temperatur vor Ort	9.5		°C			W 003

Mikrobiologie

Analysendatum: 20.05.2026

Parameter	Menge	MU±	Einheit	Wert	Klassierung	Methode
Aerobe, mesophile Keime, 30 °C	<1		CFU/mL	100	Erfahrungswert	M 029
Escherichia coli	nn		CFU/100 mL	nn	Höchstwert	M 028
Enterokokken	nn		CFU/100 mL	nn	Höchstwert	M 027

Legende

Die Ergebnisse beziehen sich auf die jeweils untersuchte Probe

> grösser als	CFU	Kolonie-Bildende-Einheiten KBE	nn	nicht nachweisbar
< kleiner als	*	nicht im Geltungsbereich der Akkreditierung	MU	Messunsicherheit

Aussagen zu den angewandten Entscheidungsregeln und zur Messunsicherheit sind auf lmk.so.ch publiziert.

Resultattabelle **Betrieb:** 10937 / Gemeindewasserversorgung Büren **Kontroll-Nr.** 202601260

Seite 5 von 6

Resultattabelle

Betrieb 10937 / Gemeindewasserversorgung Büren
Probennehmer Herr Simon Stüdeli Trink- und Badewasserinspektor
Probenahmedatum 20.05.2026

Kontroll-Nr. 202601260
Bodenzustand nass
Letzter Niederschlag 14.05.2026

Auftragstyp Betriebskontrolle
Wetter Vortage regnerisch
Wetter Probenahme bewölkt, trocken

P-Ref-Nr.: N188 / Werkhof ab Hahn

Messung vor Ort

Analysendatum: 20.05.2026

Parameter	Menge	MU±	Einheit	Wert	Klassierung	Methode
Temperatur vor Ort	11.2		°C			W 003

Mikrobiologie

Analysendatum: 20.05.2026

Parameter	Menge	MU±	Einheit	Wert	Klassierung	Methode
Escherichia coli	nn		CFU/100 mL	nn	Höchstwert	M 028
Enterokokken	nn		CFU/100 mL	nn	Höchstwert	M 027

Legende

Die Ergebnisse beziehen sich auf die jeweils untersuchte Probe

> grösser als	CFU	Kolonie-Bildende-Einheiten KBE	nn	nicht nachweisbar
< kleiner als	*	nicht im Geltungsbereich der Akkreditierung	MU	Messunsicherheit

Aussagen zu den angewandten Entscheidungsregeln und zur Messunsicherheit sind auf lmk.so.ch publiziert.

Resultattabelle **Betrieb:** 10937 / Gemeindewasserversorgung Büren **Kontroll-Nr.** 202601260

Seite 6 von 6